



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641
tel. 15 864-85-04

www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl



Znak DZPIZ-380-16/2021

Informacja

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na "Rozbudowę i nadbudowę budynku Szpitala w Staszowie w związku z przebudową i modernizacją bloku porodowego" w ramach projektu numer RPSW.07.03.00-26-0002/19 pn.: „Porody na miarę XXI wieku poprzez rozbudowę i modernizację bloku porodowego w SPZZOZ w Staszowie”.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- Wykonawca** – W pytaniach i odpowiedziach z dnia 18.08.2021 r. Zamawiający w pytaniu Nr 41 odpowiedział iż zakres wykonania instalacji gazów medycznych dotyczy tylko II piętra. Prosimy o dodatkową informację że Zamawiający potwierdza iż wszystkie instalacje gazów medycznych wykonane na II piętrze będzie można wpiąć do pionu P1 w przestrzeni II piętra gdzie występują rurociągi tlenu, podtlenu azotu, spr. pow. medycznego 5 bar, spr. pow. do napędu 8 bar oraz próżni o średnicach zgodnych z PW gazów medycznych rys. Nr 5. (Rozwinięcie instalacji gazów medycznych pion P1)
Odpowiedź – Zamawiający informuje, że na poziomie II piętra w pionie P1 znajdują się następujące instalacje gazowe: tlen medyczny, sprężone powietrze 05 i próżnia. Pozostałe instalacje należy doprowadzić z poziomu -1 (sprężarkownia).

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Staszów, dnia 19.08.2021 r.

Zatwierdzam:

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie