



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,

REGON 000302391, NIP 866-14-55-641

tel. 15 864-85-04

www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl

Znak DZPIZ-380-30/2021

Informacja

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na "Przebudowę istniejącego oddziału chirurgii z przeznaczeniem na oddział urologii w budynku szpitala w Staszowie".

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień (poniżej pytania i odpowiedzi):

- Wykonawca** – W przedmiarze dotyczącym robót ogólnobudowlanych nie uwzględniono jednej strony (pozycje 254-267) prosimy o uzupełnienie skanu.
Odpowiedź – strona dołączona.
- Wykonawca** – Prosimy o udostępnienie schematów instalacji przyzywowej.
Odpowiedź – dołączono rys E4.
- Wykonawca** – Proszę o potwierdzenie czy kolumny chirurgiczne i anestezyjologiczne są po stronie Wykonawcy i należy je skalkulować
Odpowiedź – Zakup kolumn po stronie Zamawiającego.
- Wykonawca** – W pom. 4.16 brakuje opisu kolumny anestezyjologicznej. Proszę o odpowiedź ile punktów poboru ma być w tej kolumnie.
Odpowiedź – Nie dotyczy.
- Wykonawca** – Czy tylko w pom. 4.27 mają być zamontowane panele nadłóżkowe? Jeśli tak to proszę o informację jak powinny być one wyposażone, szczegółowy opis panelu.
Odpowiedź – Mają być zamontowane punkty poboru gazów medycznych podtynkowe.
- Wykonawca** – W pom. 4.32; 4.25; 4.23; 4.21; 4.19 i 4.16 mają być zamontowane pojedyncze punkty poboru gazu?
Odpowiedź – tak.
- Wykonawca** – W opisie do projektu budowlanego instalacji gazów medycznych w pkt. 3 Rozwiązania projektowe podano iż instalacja gazów medycznych w poszczególnych pomieszczeniach będzie zakończona punktami poboru PPI umiejscowionych w ścianach bądź w panelach, kolumnach sufitowych oraz tablicach TPG zgodnie z normą EN ISO 7396-1. W przedmiarach robót instalacji gazów medycznych występują tylko pojedyncze punkty poboru w ścianach. Brak paneli nadłóżkowych elektryczno-gazowych i tablic TPG. Proszę o jasną precyzyjną odpowiedź czy instalację gazów medycznych należy zakończyć punktami poboru gazów w wersji podtynkowej w ilościach i konfiguracji zgodnej z rzutem branżowego projektu instalacji gazów medycznych wyłączając przy tym dostawę kolumn sufitowych czy też nie. A jeśli należy zastosować panele nadłóżkowe elektryczno-gazowe z punktami poboru gazów to prosimy o podanie podstawowych parametrów i wyposażenia tych urządzeń w rozbiciu na poszczególne pomieszczenia i salę IOM.

- Odpowiedź** – Należy zakończyć punktami poboru gazów w wersji podtynkowej w ilościach i konfiguracji zgodnej z rzutem branżowego projektu instalacji gazów medycznych. Należy doprowadzić instalacje do kolumn sufitowych w miejscach uzgodnionych z zamawiającym.
8. **Wykonawca** – Proszę o załączenie przedmiarów w wersji edytowalnej jako eksport z programu kosztorysowego do pliku pdf lub z rozszerzeniem .ath. W załączonym przedmiarze brak strony nr 19.
Odpowiedź – Strona dołączona.
9. **Wykonawca** – Proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej o część rysunkową branży architektonicznej i konstrukcyjnej.
Odpowiedź – Strona dołączona.
10. **Wykonawca** – Proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej o projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną i agregat wody lodowej - zgodnie z opisem projektu branży sanitarnej według odrębnego opracowania (P. W. Konstrukcji).
Odpowiedź – Konstrukcję pod centralę wentylacyjną należy uzgodnić z producentem centrali.
11. **Wykonawca** – Proszę o informację czy instalację c.o. zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową czy w oparciu o załączony przedmiar (wg. projektu praktycznie wszystkie grzejniki są oznaczone na różowo jako projektowane).
Odpowiedź – Istniejące grzejniki należy odnowić i zamontować ponownie, a brakujące zakupić i zamontować.
12. **Wykonawca** – Proszę o podanie szczegółowych wytycznych do wykonania instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej zgodnie z informacją dotyczącą przedmiotu zamówienia -między innymi: wymagane temperatury nawiewanego powietrza, krotności wymian powietrza, typy jednostek klimatyzacyjno-wentylacyjnych, sposób prowadzenia kanałów.
Odpowiedź – Zgodnie z projektem. Część Instalacyjna pkt. 3 i 4.
13. **Wykonawca** – W załączonym przedmiarze brakuje 1 strony (nr 19 poz. 254-267) z zakresu branży elektrycznej. Proszę o uzupełnienie lub podanie szczegółowego zakresu prac związanego z wykonaniem instalacji elektrycznych.
Odpowiedź – dołączono.
14. **Wykonawca** – Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki architektoniczne oraz zestawienie stolarki.
Odpowiedź – dołączono rysunki architektoniczne, stolarka wg dokumentacji architektonicznej.
15. **Wykonawca** – Wentylacja mechaniczna proszę o załączenie szczegółu wykonania konstrukcji pod centralę oraz agregat.
Odpowiedź – Konstrukcję pod centralę wentylacyjną należy uzgodnić z producentem centrali.
16. **Wykonawca** – Czy zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji umowy ze względu na panującą sytuację związaną z wystąpieniem COVID-19?
Odpowiedź – Zgodnie z terminem podanym w SWZ.
17. **Wykonawca** – W przedmiarze dotyczącym robót ogólnobudowlanych nie uwzględniono jednej strony (pozycje 254-267) prosimy o uzupełnienie skanu.
Odpowiedź – dołączono.
18. **Wykonawca** – Prosimy o udostępnienie schematów instalacji przyzywowej.
Odpowiedź – dołączono rys E4
19. **Wykonawca** – Proszę o potwierdzenie czy kolumny chirurgiczne i anestezyjologiczne są po stronie Wykonawcy i należy je skalkulować.
Odpowiedź – Zakup kolumn po stronie Zamawiającego.
20. **Wykonawca** – W pom. 4.16 brakuje opisu kolumny anestezyjologicznej. Proszę o odpowiedź ile punktów poboru ma być w tej kolumnie.
Odpowiedź – Tylko instalacja Przyłączeniowe pod kolumny sufitowe.
21. **Wykonawca** – Czy tylko w pom. 4.27 mają być zamontowane panele nadłóżkowe? Jeśli tak to proszę o informację jak powinny być one wyposażone, szczegółowy opis panelu.
Odpowiedź – Mają być zamontowane punkty poboru gazów medycznych podtynkowe.

22. **Wykonawca** – W pom. 4.32; 4.25; 4.23; 4.21; 4.19 i 4.16 mają być zamontowane pojedyncze punkty poboru gazu?
Odpowiedź – tak.
23. **Wykonawca** – Prosimy o podanie klasy szczelności kanałów wentylacyjnych.
Odpowiedź – B i C.
24. **Wykonawca** – Prosimy o udostępnienie specyfikacji materiałów wentylacyjnych (zachodzą rozbieżności między opisem a rysunkiem)
Odpowiedź – Tak jak w przedmiarze i części graficznej opracowania projektowego.
25. **Wykonawca** – Prosimy o informację czy należy wymienić wszystkie piony wodociągowe czy tylko te do których będziemy podpinąć instalację z odbiorników.
Odpowiedź – Dotyczące zakresu prac.
26. **Wykonawca** – Prosimy o informację czy piony wodociągowe wymieniamy tylko w obrębie III piętra czy od najniższej kondygnacji.
Odpowiedź – Od najniższej kondygnacji.
27. **Wykonawca** – Prosimy o udostępnienie rysunku z instalacją hydrantową.
Odpowiedź – **rys 2 Część instalacyjna pkt 2.1.1**
28. **Wykonawca** – W pomieszczeniu 4/02 jest urządzenie płuczka dezynfektor, bardzo prosimy po informację po czyjej stronie jest zakup tego urządzenia zamawiającego czy wykonawcy. Jeśli wykonawcy prosimy o podanie szczegółowych danych urządzenia.
Odpowiedź – Zakup po stronie Zamawiającego.
29. **Wykonawca** – Prosimy o informację czy w pomieszczeniu 4/02 jest umywalka czy komora gospodarcza?
Odpowiedź – Umywalka i zlew gospodarczy metalowy nierdzewny
30. **Wykonawca** – Prosimy o informację czy należy stosować baterie bezdotykowe, np. na podczerwień bądź inne specjalistyczne. Jeśli tak prosimy o listę pomieszczeń w których mają być zastosowane i sprecyzowanie jakie mają to być baterie.
Odpowiedź – **W trakcie operacyjnym zastosować baterie np. na podczerwień, w salach zabiegowych baterie łokciowe**
31. **Wykonawca** – Prosimy o informację czy toalety mają być na stelażach czy stojące kompakty?
Odpowiedź – Zgodnie z projektem.
32. **Wykonawca** – Prosimy o informację czy będą brodziki czy odpływy liniowe? Jeśli brodziki to bardzo prosimy o informację czy mają to być brodziki niskie i czy mają być kabiny ze szkła, pleksy czy zasłonki prysznicowe?
Odpowiedź – Brodziki niskie i zasłonki z obciążeniem.
33. **Wykonawca** – Prosimy o informację czy przerabiamy CT dwóch istniejących central ponieważ instalacja jest tak wrysowana jakby też była jakaś wymiana.
Odpowiedź – Należy włączyć się do instalacji CT na IV piętrze i doprowadzić do oddziału
34. **Wykonawca** – Prosimy o informację czy istnieje możliwość zmiany lokalizacji nawilżacza ze względu na ograniczenia związane z długością instalacji węża doprowadzającego parę do instalacji.
Odpowiedź – Istnieje możliwość zamiany.
35. **Wykonawca** – Czy potrzebne jest zastosowanie zmiękczacza do nawilżacza?
Odpowiedź – Zgodnie z dt zakupionego nawilżacza.
36. **Wykonawca** – Prosimy o udostępnienie schematu rozdzielacza i gdzie dokładnie ma być on zlokalizowany.
Odpowiedź – Jeżeli dotyczy CT to powinien być zamontowany w maszynowni na IV piętrze
37. **Wykonawca** – Prosimy o udostępnienie schematu podpięcia wody lodowej z wrysowaną armaturą i średnicami.
Odpowiedź – W zależności od rodzaju zakupionego typu centrali
38. **Wykonawca** – Prosimy o informację czy nowa stolarka okienna będzie wyposażona w nawietrzaki okienne?
Odpowiedź – tak

39. **Wykonawca** – Prosimy o udostępnienie projektu technologicznego.
Odpowiedź – brak.
40. **Wykonawca** – Prosimy o wyjaśnienie jaki ma być zastosowany glikol – etylenowy czy propylenowy – w opisie są oba.
Odpowiedź – zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
41. **Wykonawca** – Prosimy o informację czy występują strefy pożarowe - w instalacji wentylacji nie zastosowano żadnej klapy p.poż.
Odpowiedź – Zgodnie z projektem.
42. **Wykonawca** – Prosimy o informację na jakiej wysokości ma być sufit podwieszany.
Odpowiedź – Zgodnie z przepisami budowlanymi dotyczącymi pomieszczeń służby zdrowia i warunkami technicznymi.
43. **Wykonawca** – Czy w instalacji wodociągowej planuje się również zastosowanie cyrkulacji? W opisie jest na rysunku brak.
Odpowiedź – tak- w budynku funkcjonuje instalacja cyrkulacji.
44. **Wykonawca** – Czy prace instalacyjne (wymiany pionów) będą mogły być wykonywane w godz 7-16?
Odpowiedź – tak po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym.
45. **Wykonawca** – Prosimy o podanie liczby grzejników do wymiany gdyż istnieje rozbieżność pomiędzy rysunkiem a kosztorysem. Według kosztorysu są to 4 szt. a na rysunku wszystkie grzejniki są zaznaczone jako projektowane.
Odpowiedź – Istniejące grzejniki należy odnowić i zamontować ponownie, a brakujące zakupić i zamontować.
46. **Wykonawca** – Jeżeli grzejniki pozostają bez zmian to po czyjej stronie jest demontaż oraz ponowny montaż istniejących grzejników?
Odpowiedź – Po stronie Wykonawcy.
47. **Wykonawca** – Prosimy o przesłanie specyfikacji kolumn anestezjologicznych i chirurgicznej.
Odpowiedź – Nie dotyczy- zakup po stronie zamawiającego
48. **Wykonawca** – Prosimy o udostępnienie rysunku z rozmieszczeniem gniazd, ponieważ w podanym w opisie rysunku E1 jest tylko rozmieszczenie opraw oświetleniowych i łączników.
Odpowiedź – na rys E1 dotyczy instalacji gniazd elektrycznych , rys. E2 dotyczy opraw w projekcie elektrycznym
49. **Wykonawca** – Prosimy o udostępnienie schematu tablicy informatycznej do instalacji komputerowej.
Odpowiedź – rys E19
50. **Wykonawca** – Prosimy o udostępnienie schematu instalacji telewizyjnej.
Odpowiedź – Rys. E1 Część elektryczna.
51. **Wykonawca** – Prosimy o publikację rysunków branży budowlanej - rysunek wskazujący na zakres wyburzeń/przebudowy, zakres wymiany i montażu nowej stolarki, zestawienie stolarki, rysunek obrazujący strefy przeciwpożarowe, jeśli będą zmieniane.
Odpowiedź – rys Inwentaryzacji, ilość stolarki wg dokumentacji.
52. **Wykonawca** – Na rysunku E9 dotyczącym instalacji elektrycznych jest podana następująca uwaga: "Istniejące rozdzielnice sieci IT, znajdujące się w budynku nowego bloku operacyjnego, należy wyposażyć w kasety sygnalizacyjno-kontrolne MK2430 i połączyć z projektowanym systemem komunikacji sieci IT. Istniejące kasety bloku operacyjnego należy podłączyć do projektowanego systemu komunikacji sieci IT". Proszę o wyjaśnienie ile ma być nowych kaset MK2430, a ile jest istniejących, które trzeba podłączyć do nowego systemu.
Odpowiedź – Należy zakupić 6, a podłączyć 16
53. **Wykonawca** – W załączonej dokumentacji znajdują się pliki SZPITAL 10.pdf i SZPITAL 11.pdf - zawierają schematy komunikacji sieci IT. Zawierają zapis : UWAGA: Istniejące rozdzielnice sieci IT , znajdujące się w budynku nowego bloku operacyjnego , należy doposażyć w kasety sygnalizacyjno-kontrolne MK2430 i połączyć z projektowanym systemem komunikacji IT. Istniejące kasety bloku operacyjnego należy podłączyć do projektowanego systemu komunikacji sieci IT.
a) Ile kaset należy przewidzieć jako doposażenie istniejących rozdzielnic IT?
Odpowiedź – 6 kaset

- b) Ile jest istniejących kaset bloku operacyjnego , które należy podłączyć do projektowanego systemu komunikacji sieci IT.
Odpowiedź – 16 kaset
- c) Jaki jest zakres prac niezbędny do wykonania projektowanego systemu komunikacji sieci IT - w opisie i przedmiarach brak informacji na ten temat.
Odpowiedź – Rys E10.
- 54.**Wykonawca –** Pytanie dotyczące systemu sygnalizacji pożaru: W opisie technicznym jest zapis mówiący o wykonaniu dodatkowej linii do istniejącej centrali , natomiast na schemacie (pliki SZPITAL 20.pdf i SZPITAL 13.pdf) jest zapis o projektowanej nowej centralce sygnalizacji zagrożenia pożarem w pomieszczeniu informacji szpitala. Pytania :
- a) Czy instalację sygnalizacji pożaru wykonywaną na oddziale urologii należy włączyć w istniejący wg. opisu system sygnalizacji pożaru?
Odpowiedź – tak
- b) Jeżeli tak - to jaki jest typ istniejącej centrali sygnalizacji pożaru ?
Odpowiedź – Polon 4900
- c) Czy istniejąca centrala sygnalizacji pożaru jest wyposażona na tyle, aby przyjąć i obsłużyć projektowane na oddziale urologii urządzenia ?
Odpowiedź – Nie- należy zakupić dodatkowy moduł MSL4M (Parter)
- 55.**Wykonawca –** Pytania dotyczące okablowania strukturalnego (komputerowego): W opisie znajduje się zapis o wyposażeniu szafy okablowania w switch CISCO SYSTEM CATALYST 2950 SERIES , natomiast na schematach oznaczonych SZPITAL 4 do 7.pdf jest zapis " do switcha według oddzielnego opracowania". Pytanie:
- a) Czy w zakresie zadania jest dostawa Switcha do sieci komputerowej ?
Odpowiedź – Według dołączonego opisu Instalacji Informatycznej.
- b) Jeżeli tak - proszę o określenie oczekiwanej ilości portów obsługiwanej przez w/w switch .
Odpowiedź – Według dołączonego opisu Instalacji Informatycznej.
- 56.**Wykonawca –** Pytania dot. kamer:
- a) Na rysunku oznaczonym E1 jest zapis : "UWAGA": Projektowane kamery nawiązać do istniejącego monitoringu w budynku" - czy w zakres wchodzi montaż kamer monitoringu ?
Odpowiedź – Według dołączonego opisu Instalacji Informatycznej.
- b) Jeżeli tak to jaki jest zakres projektowanego monitoringu ?
Odpowiedź – Według dołączonego opisu Instalacji Informatycznej.

Zmiana SWZ Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 284 ust 3 oraz art. 286 ust 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej: ustawa Pzp, zmienia termin otwarcia i składania ofert z dnia 20.01.2022 roku na dzień:

- składanie ofert do dnia **25.01.2022 roku** do godz. **9:00**;
- otwarcie ofert dnia **25.01.2022 roku** o godz. **10:00**.

Zmianie ulega również termin związania ofertą, tj. do dnia 23.02.2022 roku.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Staszów, dnia 17.01.2022 r.

Zatwierdzam:

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie