



- Obwód zasilania podstawowego
 — Obwód zasilania z UPS
 — Obwód zasilania z agregatu

UWAGI:

1. Z wolnych podstaw bezpiecznikowych nN rozdzielnicy głównej należy ułożyć kabel YKYżo 5x50mm² do zasilania obwodu UPS.
2. Obwód UPS w każdej rozdzielnicy piętrowej należy wprowadzić na zaciski wielotorowe lub bloki rozdzielcze umożliwiające rozprowadzenie obwodu piętrze.
3. Obwód UPS należy zakończyć w rozdzielnicy piętrowej na 5 piętrze budynku.

Rysunek	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ		Nr rys. E5
Inwestycja	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE STASZOWSKIM		Data: 09.2021
Adres budynku	Staszów ul. 11 Listopada 78 dz. nr 5871/4		Skala
Branża	Elektryczna	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Lis	SWK/PW0E/0097/12	
Sprawdzający	inż. Mieczysław Sznajder	SWK/0056/P00E/03	