



3 x FTP 4 x 2 x 0,5 cat. 6 / K met / RL 20




*rozdzielnica
nN RB33*

3 x FTP 4 x 2 x 0,5 cat. 6 / K met / RL 20



*rozdzielnica
nN RB35*

SCHEMAT PANELU KROSOWEGO



UWAGI:

1. Z crosownic znajdujących się rozdzielnicach RB33 i RB35 należy ułożyć po 3 kable FTP 4 x 2 x 0,5 cat. 6 dla telefonów analogowych.

Rysunek	RZUT III-PIĘTRA – UROLOGIA RS31–INST. TELETECHNICZNA–TELEFONY		Nr rys. E17
Inwestycja	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE STASZOWSKIM		Data: 09.2021
Adres budynku	Staszów ul. 11 Listopada 78 dz. nr 5871/4		Skala
Branża	Elektryczna	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Lis	SWK/PW0E/0097/12	
Sprawdzający	inż. Mieczysław Sznajder	SWK/0056/P00E/03	