

ZESTAWIENIE ARMATURY DLA INSTALACJI C.O.			
Ozn.	Nazwa	Ilość szt.	Charakterystyka
1	Pompa obiegowa c.o. kołnierz typ Magna 3 65-80F DN65 PN6/10 P=35+900W 230V	2	Grundfos
2	Automatyczny ogranicznik przepływu	1	Frese
3	Termostat kontaktowy (wyłączeniowy) współpracujący z zaworem regulacyjnym, 110°C	2	EuroTerm
4	Zawór zwrotny międzykołnierzowy płytkowy typ WKP3 DN 65 PN16 300°C L=55 mm	2	Efar
5	Filtr osadnik siatkowy, żeliwny kołnierzowy typ WKOF DN65 FS100 PN16 200°C; L=290mm	1	Efar
6	filtroseparator stalowy spawany typ TerSFOM z króćcami DN65 1,6MPa 150°C,z wkładem magnetycznym	1	Termen
7	Kurek kulowy żeliwny kołnierzowy typ WK2a DN65PN16 150°C; L=106mm	8	Efar
8	Ciepłomierz	1	Kamstup
9	Pretostat zabezpieczający pompy przed suchobiegiem typ KPI- 35	1	Danfoss
10	Rozdzielacz stalowy zas. z kolektorem c.t. 100	1	wyk. indywidualne
11	Rozdzielacz stalowy pow. z kolektorem c.t. 100	1	wyk. indywidualne
12	Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N300 6bar	1	Reflex
	Kurek kulowy gwint wody lig. 1462.01.0 DN 15PN16 L=47mm		Valex
	Odpowietrznik automatyczny G1 /2 PN10 T=120°C		Oventrop/ Flamco
	Manometr tarczowy 0,6 bar dla c.o. i 0 ÷10 bar dla w.z.i c.t. osiajalny lub radialny z rurką syfonową i kurkiem mano. śr tarczy 80mm		WIKA / Afriso
	Termometr tarczowy biometaliczny 0 ÷120°C z czujnikiem tylnym śr. 80mm klasa dosk.1,6		WIKA / Afriso

LUB INNE O PODOBNYCH PARAMETRACH

LEGENDA

PRZEWODY WODY GRZEWCZEJ - ZASIALNIE C.O.

PRZEWODY WODY GRZEWCZEJ - POWRÓT C.O.

UWAGA

1. Na rysunkach podano średnice nominale (wewnętrzne) rur
2. Na załamaniach, odgałęzieniach rurociągów stalowych czarnych stosować łuki hamburskie
3. Montaż rurociągów wykonać tak, aby można było założyć na nich izolacje cieplną bez kolizji

Rysunek	INSTALACJA C.O. SCHEMAT		Nr rys. 1
Obiekt	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE STASZOWSKIM – ANEKS		Data: 01.2019
Adres budynku	Staszów ul. 11 Listopada 78 dz. nr 5871/4		Skala/Format A3
Branża	Instalacyjna	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. K. Sapa	SWK/0233/PWBS/16	