



UWAGI:
1. Z rozdzielnicy strukturalnej należy ułożyć 10 kabli FTP 4 x 2 x 0,5 cat. 6 do serwerowni dla telefonów analogowych.

Rysunek	RZUT 1 PIĘTRA – O. WEWNĘTRZNY RS12–INSTALACJA TELETECHNICZNA		Nr rys. E15
Inwestycja	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE STASZOWSKIM		Data: 01.2019
Adres budynku	Staszów ul. 11 Listopada 78 dz. nr 5871/4		Skala
Branża	Elektryczna	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Lis	SWK/PW0E/0097/12	
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Kutyla	1/TBG/98	