



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	
PRZEBUDOWA	
201	SEKRETARIAT 17,00m²
202	SALA CHORYCH 19,40m²
203	SANITARIAT 4,50m²
204	SALA CHORYCH 25,40m²
205	SANITARIAT 4,50m²
206	SALA CHORYCH 24,70m²
207	SANITARIAT 4,50m²
208	SALA CHORYCH 34,70m²
209	SANITARIAT 4,50m²
210	POKOJ SOCJALNY 9,40m²
211	DZURKA 9,80m²
212	POKOJ BADAN 19,40m²
213	MAGAZYN 14,20m²
214	WC PERSONELU 5,00m²
215	KORYTARZ 22,30m²
216	SALA CHORYCH 23,50m²
217	SANITARIAT 4,50m²
218	SALA CHORYCH 25,90m²
219	SANITARIAT 4,50m²
220	ZAPLECZE KUCHENNE 11,90m²
221	SALA CHORYCH 25,20m²
222	SANITARIAT 5,00m²
223	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH 12,50m²
224	PRZEDSIÓNEK 3,50m²
225	BRUDOWNIK 8,00m²
226	SALA REHABILITACYJNA 16,50m²
227	IZOLATKA 10,20m²
228	SANITARIAT 3,40m²
229	SŁUZA 2,70m²
230	SŁUZA 3,30m²
231	IZOLATKA 8,70m²
232	SANITARIAT 3,70m²
233	KORYTARZ 86,40m²
234	KORYTARZ 6,40m²
235	KŁATKA SCHODOWA 14,60m²
RAZEM 610,30m²	
ROZBUDOWA	
236	POM. PRZYGOTOWANIA LEKÓW 26,70m²
237	SALA CHORYCH 22,20m²
238	SANITARIAT 5,20m²
239	SALA CHORYCH 22,10m²
240	SANITARIAT 5,20m²
241	SALA CHORYCH 21,40m²
242	SANITARIAT 5,20m²
243	SALA CHORYCH 21,40m²
244	SANITARIAT 5,20m²
245	KŁATKA SCHODOWA 20,50m²
246	HALL 8,00m²
247	SALA CHORYCH 18,00m²
248	SANITARIAT 5,00m²
249	SALA CHORYCH 19,00m²
250	SANITARIAT 5,00m²
251	SALA CHORYCH 17,80m²
252	SANITARIAT 5,00m²
253	SALA CHORYCH 17,80m²
254	SANITARIAT 5,00m²
255	SALA CHORYCH 17,80m²
256	SANITARIAT 5,00m²
257	KORYTARZ 67,80m²
258	SALA OPERKI KARDIOLOGICZNEJ 102,10m²
259	PRZEDSIÓNEK 7,40m²
260	KŁATKA SCHODOWA 26,40m²
261	SANITARIAT 4,50m²
RAZEM 1467,10m²	

RAZEM 1 PIĘTRO: 997,40m²

- NOWE ŚCIANY
- ZAMUROWANIE
- WYKUCIE

- LEGENDA :
- łącznik jednobiegunowy; schodowy; krzyżowy; świecznikowy; łącznik o szczelności IP65; bistabilny
 - gniazdo RJ45
 - zasilanie wentylatora sprężonego z oświetleniem
 - Kamera IP kompaktowa (nawiązać do istniejącego monitoringu w budynku)
 - Kamera IP sufitowa (nawiązać do istniejącego monitoringu w budynku)
- Oprawy oświetleniowe:
- 1 - LUG LIGHT FACTORY LUGCLASSIC LED PT 840 1x48W, IP44 lub równoważne
 - 2 - LUGCLASSIC ECO LED SATIN 840 37W lub równoważne
 - 3 - LUG OFFICE LED PT 4900 840 MAT 37W lub równoważne
 - 4 - LUG MEDICA 1 LED PT 800 4900 840 MAT 39W IP65 lub równoważne
 - 5 - LUG ATLANTYK LED 840 45W IP65 lub równoważne
 - 6 - LUG CALLA LED 840 28W IP65 lub równoważne (nad umywalkami montować na ścianie na wysokości 2,2m)
 - 7 - LED 840 37W IP65 lub równoważne (oświetlenie zewnętrzne)
- Oświetlenie kierunkowe w technologii LED z piktogramem zgodnym z kierunkiem ewakuacji z autostemem
 - Oświetlenie kierunkowe w technologii LED z piktogramem "WYJŚCIE EWAKUACYJNE" z autostemem
 - Oświetlenie doświetlające w technologii LED z autostemem
- UWAGA: Podane produkty traktować jako przykładowe. Wykonawca, w porozumieniu z Inwestorem, może zastosować produkt równoważny o parametrach technicznych, jakościowych nie gorszych niż produkt wskazany z nazwy.

Rysunek	RZUT I-PIĘTRA – ODDZ. WEWNĘTRZNY	Nr rys. E2
Instytucja	INSTALACJA ELEKTRYCZNA – OŚWIETLENIE	Data: 01.2019
Adres	Staszów ul. 11 Listopada 78	Skala 1:100
Branża	Elektryczna	Nr upr. Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Lis	SWK/PWOE/0097/12
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Kulyta	1/TB/38