



CHIRURGIA OGÓLNA	
437	GABINET LEKARSKI 43,70m ²
438	SANITARIAT 4,70m ²
439	OCZALOWA / SEKRETARIAT 29,60m ²
440	SALA CHORYCH 24,50m ²
441	SANITARIAT 4,60m ²
442	SALA CHORYCH 24,50m ²
443	SANITARIAT 4,60m ²
444	SALA CHORYCH 24,70m ²
445	SANITARIAT 4,60m ²
446	MAGAZYN 15,50m ²
447	BRUDOWNIA 9,30m ²
448	WC PERSONELU 6,40m ²
449	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 7,00m ²
450	KORYTARZ 89,50m ²
451	KORYTARZ 9,30m ²
452	KLATKA SCHODOWA 14,60m ²
453	POM. DLA ODWIEDZAJĄCYCH 13,30m ²
454	ZAPLECZE KUCHENNE 15,80m ²
455	GAB. ZABIEGOWY CZYSTY 16,20m ²
456	POM. PRZYGOTOWANIA LEKÓW 13,90m ²
457	DZURKA PIELEGIANIARSKA 15,70m ²
458	POKOJ PRZYJĘĆ 20,80m ²
459	SALA CHORYCH 15,20m ²
460	SANITARIAT 3,70m ²
461	SALA POOPERACYJNA 89,70m ²
462	KORYTARZ 33,30m ²
RAZEM: 527,50m ²	

ROZBUDOWA	
463	POM. PORZĄDKOWE 7,60m ²
464	SANITARIAT 3,80m ²
465	PRZEDSIÓDNEK 4,80m ²
466	SALA CHORYCH 9,30m ²
467	SALA CHORYCH 21,80m ²
468	SANITARIAT 5,50m ²
469	SALA CHORYCH 21,90m ²
470	SANITARIAT 5,50m ²
471	SALA CHORYCH 21,20m ²
472	SANITARIAT 5,50m ²
473	SALA CHORYCH 21,20m ²
474	SANITARIAT 5,50m ²
475	KLATKA SCHODOWA 20,50m ²
476	HOLL 8,90m ²
477	SALA CHORYCH 18,00m ²
478	SANITARIAT 5,00m ²
479	SALA CHORYCH 18,00m ²
480	SANITARIAT 5,00m ²
481	SALA CHORYCH 17,80m ²
482	SANITARIAT 5,00m ²
483	SALA CHORYCH 17,80m ²
484	SANITARIAT 5,00m ²
485	SALA CHORYCH 17,80m ²
486	SANITARIAT 5,00m ²
487	KORYTARZ 87,80m ²
RAZEM: 345,40m ²	

- NOWE ŚCIANY
ZAMUROWANIE
WYKUCIE

- OZNACZENIA:
- czujka dymu DIO 38 na suficie podwieszonym
 - czujka dymu DIO 38 na strapie
 - czujka optyczno-temperaturowa DOT-4046 na suficie podwieszonym
 - sygnalizator akustyczny SAL-401
 - ręczny sygnalizator pożaru ROP-401H w puszcze G-405
 - wskaźnik zadziałania

Rysunek	RZUT 3 PIĘTRA – O. CHIRURGII PLAN INSTALACJI PRZECIW POŻAROWEJ	Nr rys. E18
Investycja	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE STASZOWSKIM	Data: 04.2019
Adres budynku	Staszów ul. 11 Listopada 78	Skala 1:100
Branża	Elektryczna	Nr upr. Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Lis	SWK/PWOE/0097/12
Sprawdzający		