


SCHEMAT PANELU KROSOWEGO



UWAGI:
1. Z rozdzielnicy strukturalnej należy ułożyć 10 kabli FTP 4 x 2 x 0,5 cat. 6 do serwerowni dla telefonów analogowych.

Rysunek	RZUT 3 PIĘTRA – O. CHIRURGII RS33–INSTALACJA TELETECHNICZNA		Nr rys. E23
Inwestycja	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE STASZOWSKIM		Data: 04.2019
Adres budynku	Staszów ul. 11 Listopada 78 dz. nr 5871/4		Skala
Branża	Elektryczna	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Lis	SWK/PW0E/0097/12	
Sprawdzający			