

Opis przedmiotu zamówienia dla inwestycji pn.: „Wymiana istniejącego dźwigu osobowego w budynku SPZZOZ w Staszowie celem optymalizacji dostępności do rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych”.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie
ul. 11 Listopada 78
28-200 Staszów

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje się wymianę istniejącego dźwigu osobowego w budynku szpitala na nowy dźwig osobowy o następujących parametrach.

Parametry dźwigu :

Opis dźwigu osobowego – dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz ewentualnie pacjentów na noszach:

Typ dźwigu - osobowy

udźwig – min. 1250 kg / 16 osób

prędkość – min. 1,0 m/s

liczba przystanków - 7

liczba dojeżdż 7 - jednostronnie

wysokość podnoszenia - ok. 19,20 m

szyb SxG 2,00 x 2,70 m - w załączeniu projekt. Przed złożeniem oferty wskazana wizja lokalna celem weryfikacji rzeczywistych wymiarów istniejącego szybu. W razie konieczności dostosowania szybu do wymogów nowego dźwigu w ofercie należy uwzględnić koszt robót budowlanych.

Kabina o wymiarach ok. 1,30 x 2,20 x 2,10 m

drzwi kabinowe automatyczne, teleskopowe 1,1 x 2,0 m

drzwi szybowe automatyczne, teleskopowe 1,1 x 2,0 m

zabezpieczenie drzwi kurtyna świetlna

odporność ogniowa drzwi brak

zasilanie 400V /240V – 50 Hz - do wykonania w ramach inwestycji z rozdzielni elektrycznej umiejscowionej w piwnicach budynku

napęd bezreduktorowy elektryczny linowy z wciągarką umieszczoną w nadszymbiu, szafa sterowa w pomieszczeniach nadszymbia

aparatura sterowa mikroprocesorowa regulowana falownikiem o małym

poborze energii
sterowanie – dźwig pojedynczy, zbiorczość góra-dół
łączność awaryjna łączność dwukierunkowa z serwisem za pomocą linii analogowej
zgodnie z EN 81-28 albo GSM
zjazd pożarowy na stałym zasilaniu sieciowym, po otrzymaniu sygnału
pożarowego, na przystanek ewakuacyjny
zjazd automatyczny - po zaniku napięcia do najbliższego przystanku
sygnalizacja dźwiękowa gong w kabinie
oświetlenie kabiny LED
sygnalizacja wizualna piętrowskazywacz na przystanku podstawowym i na
pozostałych przystankach
Informacja głosowa powiadamianie głosowe w kabinie
Wentylator automatyczny
wykończenie kabiny stal szlachetna szlifowana
wykończenie drzwi kabiny stal szlachetna szlifowana
wykończenie drzwi szybu stal szlachetna szlifowana
wykończenie sufitu stal szlachetna szlifowana z oświetleniem LED
panel sterowy stal szlachetna szlifowana
pochwyt 1 szt. pochwyt –rurka ze stali nierdzewnej
lustro 3/4 wysokości tylnej ściany
podłoga wykładzina w kolorze szarym PCV
Odbiór dźwigu przez UDT

Oferta powinna zawierać koszt demontażu istniejącego dźwigu.

Załączniki:

Wyciąg z projektu budowlanego w zakresie istniejącego szybu windowego.