



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
PRZEBUDOWA		
5/01	KOMUNIKACJA	4,60m ²
5/02	MAGAZYN	11,10m ²
5/03	POKOJ LOKALNY	3,40m ²
5/04	SANITARIAT	4,50m ²
5/05	ORDYNATOR	15,60m ²
5/06	ODDZIAŁOWA	14,60m ²
5/07	SALA CHORYCH	25,10m ²
5/08	SANITARIAT	4,10m ²
5/09	SALA CHORYCH	25,00m ²
5/10	SANITARIAT	4,10m ²
5/11	DYŻURKA / GABINET PRZYJĘĆ	20,30m ²
5/12	POKOJ SOCJALNY	8,90m ²
5/13	POKOJ BADAN	11,00m ²
5/14	MAGAZYN	13,80m ²
5/15	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,60m ²
5/16	BRUDOWNIK	7,00m ²
5/17	KORYTARZ	6,30m ²
5/18	KLATKA SCHODOWA	14,60m ²
5/19	KORYTARZ	93,50m ²
5/20	KORYTARZ	25,40m ²
5/21	GABINET ZABIEGOWY BRUDNY	16,00m ²
5/22	SALA CHORYCH	17,50m ²
5/23	SANITARIAT	3,30m ²
5/24	SALA CHORYCH	19,30m ²
5/25	SANITARIAT	3,60m ²
5/26	WC PERSONELU	4,00m ²
5/27	ZAPLECZE KUCHENNE	9,80m ²
5/28	SANITARIAT	3,60m ²
5/29	SALA CHORYCH	17,20m ²
5/30	SALA CHORYCH	17,10m ²
5/31	SANITARIAT	3,30m ²
5/32	SANITARIAT	4,00m ²
5/33	SALA CHORYCH	12,30m ²
5/34	SALA CHORYCH	21,60m ²
5/35	SANITARIAT	3,60m ²
5/36	ŚLUIZA	3,10m ²
5/37	IZOLATKA	8,40m ²
5/38	SANITARIAT	4,10m ²
RAZEM:		491,30m ²

ROZBUDOWA		
5/39	DYŻURKA / GAB. PRZYJĘĆ	26,00m ²
5/40	POKOJ SOCJALNY	9,00m ²
5/41	SALA POOPERACYJNA	47,70m ²
5/42	SALA CHORYCH	21,20m ²
5/43	SANITARIAT	5,40m ²
5/44	SALA CHORYCH	21,20m ²
5/45	SANITARIAT	5,40m ²
5/46	KLATKA SCHODOWA	20,50m ²
5/47	HOLL	8,90m ²
5/48	SALA CHORYCH	18,00m ²
5/49	SANITARIAT	5,00m ²
5/50	SALA CHORYCH	18,00m ²
5/51	SANITARIAT	5,0m ²
5/52	SALA CHORYCH	17,80m ²
5/53	SANITARIAT	5,00m ²
5/54	SALA CHORYCH	17,80m ²
5/55	SANITARIAT	5,00m ²
5/56	GAB. ZABIEGOWY CZYSTY	23,40m ²
5/57	KORYTARZ	67,80m ²
RAZEM:		348,10m ²

RAZEM 2 PIĘTRO: 839,40m²

	NOWE ŚCIANY
	ZAMUROWANIE
	WYKUCIE

LEGENDA :

łącznik jednobiegunowy; schodowy; krzyżowy; świecznikowy; łącznik o szczelności IP65; bistabilny

Oprawy oświetleniowe:

1 - LUG LIGHT FACTORY LUGCLASSIC LED PT 840 1x48W, IP44 lub równoważne
2 - LUGCLASSIC ECO LED SATIN 840 37W lub równoważne
3 - LUG OFFICE LED PT 4900 840 MAT 37W lub równoważne
4 - LUG MEDICA 1 LED PT 600 4900 840 MAT 39W IP65 lub równoważne
5 - LUG ATLANTYK LED 840 45W IP65 lub równoważne
6 - LUG CALLA LED 840 28W IP65 lub równoważne (nad umywalkami montować na ścianie na wysokości 2.2m)
7 - LED 840 37W IP65 lub równoważne (oświetlenie zewnętrzne)

- Oświetlenie kierunkowe w technologii LED z piktogramem zgodnym z kierunkiem ewakuacji z autotestem
 - Oświetlenie kierunkowe w technologii LED z piktogramem "WYJSCIE EWAKUACYJNE" z autotestem
 - Oświetlenie doświetlająca w technologii LED z autotestem

UWAGA: Podane produkty traktować jako przykładowe. Wykonawca, w porozumieniu z Inwestorem, może zastosować produkt równoważny o parametrach technicznych, jakościowych nie gorszych niż produkt wskazany z nazwy.

Rysunek	RZUT IV-PIĘTRA – ORTOPEDIA INSTALACJA ELEKTRYCZNA – OŚWIETLENIE		Nr rys. E2
Inwestycja	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE STASZOWSKIM		Data: 08.2019
Adres budynku	Staszów ul. 11 Listopada 78 dz. nr 5871/4		Skala 1:100
Branża	Elektryczna	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Lis	SWK/PWOE/0097/12	
Sprawdzający	inż. Mieczysław Sznajder	SWK/0056/PWOE/03	