



| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | | |
|-------------------------|------------------------------|----------|
| DZIECIĘCY | | |
| 6/01 | DYŻURKA LEKARZY | 20,80m² |
| 6/02 | SANITARIAT | 3,00m² |
| 6/03 | KOMUNIKACJA | 3,60m² |
| 6/04 | POKÓJ ORDYNATORA | 10,30m² |
| 6/05 | SEKRETARIAT/ODDZIAŁOWA | 14,30m² |
| 6/06 | SALA CHORYCH | 26,50m² |
| 6/07 | SANITARIAT | 3,15m² |
| 6/08 | SALA CHORYCH | 26,90m² |
| 6/09 | SANITARIAT | 2,85m² |
| 6/10 | SALA CHORYCH | 26,00m² |
| 6/11 | SANITARIAT | 3,00m² |
| 6/12 | BRUDOWNIK | 9,40m² |
| 6/13 | KORYTARZ | 5,40m² |
| 6/14 | POM. PORZĄDKOWE | 9,60m² |
| 6/15 | WC RODZICA | 5,40m² |
| 6/16 | POM. PRZYGOTOWANIA MIESZANEK | 7,80m² |
| 6/17 | ANEKS KUCHENNY RODZICA | 4,90m² |
| 6/18 | KOMUNIKACJA | 23,00m² |
| 6/19 | KŁATKA SCHODOWA | 14,60m² |
| 6/20 | WC | 2,25m² |
| 6/21 | POKÓJ PRZYJĘĆ | 10,15m² |
| 6/22 | ŚLUZA | 4,40m² |
| 6/23 | IZOLATKA | 7,85m² |
| 6/24 | SANITARIAT | 4,45m² |
| 6/25 | ŚLUZA | 2,10m² |
| 6/26 | SALA CHORYCH | 10,80m² |
| 6/27 | SANITARIAT | 4,10m² |
| 6/28 | ŚLUZA | 2,50m² |
| 6/29 | SALA CHORYCH | 9,40m² |
| 6/30 | SANITARIAT | 3,00m² |
| 6/31 | ŚLUZA | 2,40m² |
| 6/32 | SALA CHORYCH | 11,10m² |
| 6/33 | SANITARIAT | 3,30m² |
| 6/34 | P. PIELEGIANKI | 9,90m² |
| 6/35 | POM. SOCJALNE | 8,70m² |
| 6/36 | P. PRZYGOTOWANIA LEKÓW | 7,55m² |
| 6/37 | SALA ZABIEGOWA | 21,95m² |
| 6/38 | SALA CHORYCH | 23,90m² |
| 6/39 | SANITARIAT | 3,20m² |
| 6/40 | WC PERSONELU | 3,10m² |
| 6/41 | MAGAZYN | 8,90m² |
| 6/42 | KORYTARZ | 10,2m² |
| 6/43 | KORYTARZ | 35,3m² |
| 6/44 | KORYTARZ | 40,2m² |
| RAZEM: | | 471,20m² |

- Legenda:**
Optyczno-magistralny system przywoławczy
Mediopt Care
- Centrala**
Centrala nr artykułu: 735000
montaż h=1,5 - 1,7m n/t lub p/t do puszek KAISER 9013
[dodatkowo 9013 (puszka), 5101(ramka)]
- TP2**
Terminal Pacjenta TP2- wysł LCD
nr artykułu: 735020, montaż p/t 1,5 - 1,7m
(puszka regipsowa podwójna zespolona w pionie)
- TP**
Terminal Pacjenta TP- z wezw. lek i wysł LCD
nr artykułu: 735021, montaż 1,5 - 1,7m
(puszka regipsowa podwójna zespolona w pionie)
- TP3**
Terminal Pacjenta TP3 - z wezw. lek
nr artykułu: 735031, montaż 1,5 - 1,7m
(puszka regipsowa podwójna zespolona w pionie)
- TP4**
Terminal Pacjenta TP4 -
nr artykułu: 735030, montaż 1,5 - 1,7m
(puszka regipsowa podwójna zespolona w pionie)
- psz**
Salowa lampa sygnalizacyjna 4 kolory "V",
nr art. 735461, montaż 2,2m
- pp**
Przycisk przywoławczy sznurkowy,
nr art. 735100 + płytka art. 735100 + ramka art.
204104, montaż 2,2m
- pg**
Przycisk przywoławczy,
nr art. 735090 + płytka art. 735804 + płytka art.
204104, montaż 0,7-1,5m
- 480W**
Gniazdo z przyciskiem przywoławczym i manipulatorem
z funkcją sterowania ośw. nocnym i miejscowym,
nr art. 735124 + ramka art. 204104 + manipulator art. 733500
- 120W**
Zasilacz stabilizowany 24V DC, 480W,
20A, montaż na szynie DIN
Wymiar: 15 jednostek szerokości
- A - Magistrala korytarzowa**
Zasilacz stabilizowany 24V DC, 120W,
5A, montaż na szynie DIN
Wymiar: 4 jednostki szerokości
- C - Magistrala salowa**
Zasilacz stabilizowany 24V DC, 120W,
5A, montaż na szynie DIN
Wymiar: 4 jednostki szerokości
- przewód typu: YDY 2x2,5mm2 + YTKSY 2x2x0,8mm

UWAGA: Podane produkty traktować jako przykładowe. Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem, może zastosować produkt równoważny o parametrach technicznych jakościowych nie gorszych niż produkt wskazany z nazwy

