

UROLOGIA		
4/01	POKÓJ ODDZIAŁOWEJ	11,70m²
4/02	BRUDOWNIK	4,20m²
4/03	SALA ZABIEGOWA	35,7m²
4/04	POM. PORZĄDKOWE	2,10m²
4/05	POM. PRZYGOTOWANIA LEKARZY	6,00m²
4/06	POM. PRZYGOTOWANIA PACJENTA	7,40m²
4/07	ŚLUZA SZATNIOWA	3,20m²
4/08	WĘZEŁ SANITARNY	7,50m²
4/09	ŚLUZA SZATNIOWA	2,70m²
4/10	ŚLUZA PACJENTA	12,70m²
4/11	PRZEDSIONEK	2,90m²
4/12	SALA CHORYCH	14,30m²
4/13	SANITARIAT	5,10m²
4/14	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,30m²
4/15	ŚLUZA	3,00m²
4/16	SALA CYSTOSKOPOWA	19,50m²
4/17	KLATKA SCHODOWA	16,00m²
4/18	KORYTARZ	91,40m²
4/19	SALA CHORYCH	25,90m²
4/20	SANITARIAT	3,40m²
4/21	SALA CHORYCH	25,90m²
4/22	SANITARIAT	3,40m²
4/23	SALA CHORYCH	25,90m²
4/24	SANITARIAT	3,40m²
4/25	SALA CHORYCH	25,90m²
4/26	SANITARIAT	3,40m²
4/27	SALA POOPERACYJNA	25,70m²
4/28	P. PRZYGOTOWANIA LEKÓW	9,85m²
4/29	PUNKT PIELĘGNIARSKI	9,85m²
4/30	POM. SOCJALNE	9,50m²
4/31	WC PERSONELU	3,40m²
4/32	SALA ZABIEGOWA	18,10m²
4/33	POM. SOCJALNE	8,20m²
4/34	WC	3,95m²
4/35	POKÓJ LEKARZY	22,50m²
	RAZEM:	479,85m²

NOWE ŚCIANY

ZAMUROWANIE

WYKUCIE

RBxx – Projektowana podtynkowa rozdzielnica bezpiecznikowa, wysokość montażu (góra tablicy) h=2,05m, prod. Hager

RITxx – Projektowana rozdzielnica sieci IT

Kaseta sieci IT zawierająca: 4 gniazda 230V uziemiony styk, sygnalizację

Wypust sufitowy na sali operacyjnej (zasilanie urządzeń specjalistycznych)

Sygnalizator awarii sieci IT, p/t

TV – Gniazdo końcowe TV-SAT, p/t

Gniazdo teleinformatyczne R45, p/t

Pojedyncze gniazdo wtyczkowe 1P+N, PE 230V/16A IP20, p/t

Pojedyncze gniazdo wtyczkowe 1P+N, PE 230V/16A IP44, p/t

Punkt uziemiający/urządzenie podłączonoe do szyny PE w tablicy

Wentylator sprzężony z oświetleniem pomieszczenia

Przycisk zbliżeniowy otwierający drzwi automatyczne

Kamera PoE sufitowa, 4Mpx

G - zestaw gniazd wtykowych jak poniżej



1 - gniazdo 2P+Z z blokadą MOSAIC - LEGRAND YDYżo 3x2,5 - obw. agregat wydzielony
2 - gniazdo 2P+Z MOSAIC - LEGRAND YDYżo 3x2,5 - obw. podst.
3 - gniazdo 2P+Z MOSAIC - LEGRAND YDYżo 3x2,5 - obw. UPS
4 - gniazdo teleinformatyczne 2 x RJ45 - skrętka kat. 6a

G2 - zestaw gniazd wtykowych jak poniżej



1 - gniazdo 2P+Z MOSAIC - LEGRAND YDYżo 3x2,5 - obw. ogólnego przeznaczenia
2 - gniazdo teleinformatyczne 2 x RJ45 - skrętka kat. 6a
Ramka 5-krotna MOSAIC

Uwaga:

1. Przy montażu osprzętu instalacji elektrycznej w łazienkach zachować wymagane normą PN-IEC 60364-7-701 zasady związane ze strefami ochronnymi.
2. Instalację elektryczną gniazd wtyczkowych, siły i oświetlenia wykonać przewodami typu YDYpżo xx w izolacji 750V. Instalację wykonać jako wtynkową. Przewody przykryć warstwą tynku o grubości min. 5mm
3. Gniazda i łączniki instalować na puszkach ⌀60mm głębokich p/t przystosowanych do montażu osprzętu za pomocą wkrętów.
4. Pod unifonem/wideodomofonem zainstalować puszkę ⌀60mm głęboką p/t na wysokości h=1,50m
5. Instalację teleinformatyczną i domofonową/wideodomofonową wykonać kablem teleinformatycznym UTP kat.6a. Instalację prowadzić w rurach RKSG 750N ⌀20mm prod. Ingremio.
6. Instalację RTV wykonać przewodem koncentrycznym RG6 75Ω. Instalację prowadzić w rurach RKSG 750N ⌀28mm prod. Ingremio.
7. Połączenia wyrównawcze w pomieszczeniahc wykonać przewodem LgY 4mm2.
8. Podane produkty traktować jako przykładowe. Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem, może zastosować produkty równoważne o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż produkt wskazany z nazwy.
9. Lokalizację projektowanych aparatów i urządzeń elektrycznych zgodnie z niniejszą dokumentacją przed wykonaniem należy skonfrontować z technologią oraz zaleceniami producenta aparatury i urządzeń medycznych.
10. Zasilanie agregatu wody lodowej oraz centrali nawiewno wywiewnej wg oddzielnego opracowania.

Rysunek	RZUT III–PIĘTRA – UROLOGIA PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ		Nr rys. E1
Inwestycja	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE STASZOWSKIM		Data: 09.2021
Adres budynku	Staszów ul. 11 Listopada 78 dz. nr 5871/4		Skala 1:100
Branża	Elektryczna	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Lis	SWK/PWOE/0097/12	
Sprawdzający	inż. Mieczysław Sznajder	SWK/0056/POOE/03	