



UROLOGIA		
4/01	POKÓJ ODDZIAŁOWEJ	11,70m ²
4/02	BRUDOWNIK	4,20m ²
4/03	SALA ZABIEGOWA	35,7m ²
4/04	POM. PORZĄDKOWE	2,10m ²
4/05	POM. PRZYGOTOWANIA LEKARZY	6,00m ²
4/06	POM. PRZYGOTOWANIA PACJENTA	7,40m ²
4/07	ŚLUZA SZATNIOWA	3,20m ²
4/08	WEZŁ SANITARNY	7,50m ²
4/09	ŚLUZA SZATNIOWA	2,70m ²
4/10	ŚLUZA PACJENTA	12,70m ²
4/11	PRZEDSIONEK	2,90m ²
4/12	SALA CHORYCH	14,30m ²
4/13	SANITARIAT	5,10m ²
4/14	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,30m ²
4/15	ŚLUZA	3,00m ²
4/16	SALA CYSTOSKOPOWA	19,50m ²
4/17	KLATKA SCHODOWA	16,00m ²
4/18	KORYTARZ	91,40m ²
4/19	SALA CHORYCH	25,90m ²
4/20	SANITARIAT	3,40m ²
4/21	SALA CHORYCH	25,90m ²
4/22	SANITARIAT	3,40m ²
4/23	SALA CHORYCH	25,90m ²
4/24	SANITARIAT	3,40m ²
4/25	SALA CHORYCH	25,90m ²
4/26	SANITARIAT	3,40m ²
4/27	SALA POOPERACYJNA	25,70m ²
4/28	P. PRZYGOTOWANIA LEKÓW	9,85m ²
4/29	PUNKT PIELĘGNIARSKI	9,85m ²
4/30	POM. SOCJALNE	9,50m ²
4/31	WC PERSONELU	3,40m ²
4/32	SALA ZABIEGOWA	18,10m ²
4/33	POM. SOCJALNE	8,20m ²
4/34	WC	3,95m ²
4/35	POKÓJ LEKARZY	22,50m ²
RAZEM:		479,85m ²

	NOWE ŚCIANY
	ZAMUROWANIE
	WYKUCIE

LEGENDA :
łącznik jednobiegunowy; schodowy; krzyżowy; świecznikowy; łącznik o szczelności IP65; bistabilny

Oprawy oświetleniowe:
1 - LUG LIGHT FACTORY LUGCLASSIC LED PT 840 1x48W, IP44 lub równoważne
2 - LUGCLASSIC ECO LED SATIN 840 37W lub równoważne
3 - LUG OFFICE LED PT 4900 840 MAT 37W lub równoważne
4 - LUG MEDICA 1 LED PT 600 4900 840 MAT 39W IP65 lub równoważne
5 - LUG ATLANTYK LED 840 45W IP65 lub równoważne
6 - LUG CALLA LED 840 28W IP65 lub równoważne (nad umywalkami montować na ścianie na wysokości 2,2m)
7 - LED 840 37W IP65 lub równoważne (oświetlenie zewnętrzne)
8 - Oprawa fluorescencyjna z rastrem parabolicznym i szybą hartowaną, 3xT16 28W IP65, Np.: Ridi XEIHLS 328/54 SG SH 3x28W lub równoważny
9 - Oprawa fluorescencyjna z opalizowaną szybą do wbudowania, 4xT16 14W IP54, EVG. Np.: Ridi EBRME 414/24 OSD 4x14W lub równoważny
10 - Kinkiet ścienny LED z ruchomym ramieniem, za przełącznikiem, 1x3W IP20, Np.: ORION LED Colin lub równoważny

- Oświetlenie kierunkowe w technologii LED z piktogramem zgodnym z kierunkiem ewakuacji z autotestem
- Oświetlenie kierunkowe w technologii LED z piktogramem "WYJSCIE EWAKUACYJNE" z autotestem
- Oświetlenie doświetlająca w technologii LED z autotestem

UWAGA: Podane produkty traktować jako przykładowe. Wykonawca, w porozumieniu z Inwestorem, może zastępować produkt równoważny o parametrach technicznych, jakościowych nie gorszych niż produkt wskazany z nazwy.

UWAGA: Projektowane kamery nawiążą do istniejącego monitoringu w budynku.

Rysunek	RZUT III--PIĘTRA – UROLOGIA		Nr rys. E2
Inwestycja	INSTALACJA ELEKTRYCZNA – OŚWIETLENIE MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE STASZOWSKIM		Data: 09.2021
Adres budynku	Staszów ul. 11 Listopada 78 dz. nr 5871/4		Skala 1:100
Branża	Elektryczna	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Lis	SWK/PWOE/0097/12	
Sprawdzający	inż. Mieczysław Sznajder	SWK/0056/P00E/03	