



LEGENDA:

- PRZEPUSTNICA REGULACYJNA
- PROSTOKĄTNY TŁUMIK SZUMÓW
- OKRĄGŁY TŁUMIK SZUMÓW
- INSTALACJA WODY LODOWEJ (7/12°C)
- WYWIEWNIK Z ŁAPACZEM ŁUNIN
- NAWIEWNIK Z FILTREM ABSOLUTNYM
- KRATKA KONTAKTOWA W DRZWIACH
- WENTYLATOR OSIOWY
- NAWIEWNIK SŁOJENNY Z GRZALKĄ
- NAWIEWNIK OKIENNY
- STROP LAMINARNY

| UROLOGIA | |
|----------|--|
| 4/01 | POKÓJ ODZIALOWEJ 11,70m ² |
| 4/02 | BRUDOWNIK 4,20m ² |
| 4/03 | SALA ZABIEGOWA 35,7m ² |
| 4/04 | POM. PORZĄDKOWE 2,10m ² |
| 4/05 | POM. PRZYGOTOWANIA LEKARZY 6,00m ² |
| 4/06 | POM. PRZYGOTOWANIA PACJENTA 7,40m ² |
| 4/07 | SŁUZA SZATNIOWA 3,20m ² |
| 4/08 | WEZEL SANITARNY 7,50m ² |
| 4/09 | SŁUZA SZATNIOWA 2,70m ² |
| 4/10 | SŁUZA PACJENTA 12,70m ² |
| 4/11 | PRZEDSIÓNEK 2,90m ² |
| 4/12 | SALA CHORYCH 14,30m ² |
| 4/13 | SANITARIAT 5,10m ² |
| 4/14 | WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6,30m ² |
| 4/15 | SZATNIA 3,00m ² |
| 4/16 | SALA CYSTOSKOPOWA 19,50m ² |
| 4/17 | KLATKA SCHODOWA 16,00m ² |
| 4/18 | KORYTARZ 91,40m ² |
| 4/19 | SALA CHORYCH 25,90m ² |
| 4/20 | SANITARIAT 3,40m ² |
| 4/21 | SALA CHORYCH 25,90m ² |
| 4/22 | SANITARIAT 3,40m ² |
| 4/23 | SALA CHORYCH 25,90m ² |
| 4/24 | SANITARIAT 3,40m ² |
| 4/25 | SALA CHORYCH 25,90m ² |
| 4/26 | SANITARIAT 3,40m ² |
| 4/27 | SALA POOPERACYJNA 25,70m ² |

| P. PRZYGOTOWANIA LEKÓW | |
|------------------------|---|
| 4/28 | P. PRZYGOTOWANIA LEKÓW 9,85m ² |
| 4/29 | PUNKT PIELĘGNIARSKI 9,85m ² |
| 4/30 | POM. SOCJALNE 9,50m ² |
| 4/31 | WC PERSONELU 3,40m ² |
| 4/32 | SALA ZABIEGOWA 18,10m ² |
| 4/33 | POM. SOCJALNE 8,20m ² |
| 4/34 | WC 3,95m ² |
| 4/35 | POKÓJ LEKARZY 22,50m ² |
| RAZEM: | |

Agregat wody lodowej typ LRAC180A firmy COOL o mocy chłodniczej Qch=32,0kW z modułem hydraulicznym zawierającym zasobnik akumulacyjny poj. 100 dm³ z czynnikiem: glikol etylenowy 35% o parametrach 7 / 12°C dla chłodzenia przepływ czynnika 1,80 l/s; strata ciśnienia 43,00kPa
zasilanie V/Hz/Ph: 400/50/3 12,7kW
wymiar AxBxD: 2054x615x1271
masa: 318kg

Centrala Sal Operacyjnych
N=3080m³/h
W=2650m³/h
masa: 746kg
grzewnica wody:
13,7kW, 0,95kPa (60/40st.C)
glikol etylenowy 45%

CENTRALA NAWIEWNO WYWIEWNA N1/W1
VV5040-R-FPDCH/VV5040-LFVPD... cdd
n=3080m³/h
w=2650m³/h
2x12kW
230V

KONSTRUKCJA POD CENTRALĄ ORAZ AGREGAT WEDŁUG
ODRĘBNEGO OPISU (P.W. KONSTRUKCJA)

WYRZUTNIA DACHOWA
Z WYRZUTEM PIONOWYM
750X750

3650 m³/h
1250 x 750

CZEPNIA SŁOJENNA
1250X450

| | | |
|------------------|--|---------------------------|
| Rysunek | RZUT 3 PIĘTRA UROLOGIA / CHIRURGIA OGÓLNA | IS - 1 |
| Obiekt | ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA AKTUALIZACJA | Data: 08.2021 |
| Adres budynku | Staszów ul. 11 Listopada 78 dz. nr 5871/4 | Skala/Format 1:100/A2+ |
| Branża | Instalacyjna | Nr upr. |
| Projektant | mgr inż. P. Ćwiek | SW/008/P05/08 |
| Podpis | mgr inż. K. Sapa | SW/003/P05/16 |